



620050, г. Екатеринбург, ул. Монтажных, 4.
тел.: 8(343)22-77-399, 8(800)100-73-99
E-mail: info@urctad.ru; isoiec@bk.ru

Испытательный центр
Общества с ограниченной ответственностью
«Уральский региональный центр «Технической экспертизы и диагностики»
Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.3745.04УЛЛО / СМК.1903-19 от 14.05.2019г.
Аттестат аккредитации МОНИЛОПБ ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 № RA.RU.10HA155 от 13.05.2020 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №332/30 от 08.02.2022 г.



ИНФОРМАЦИЯ О ДАННЫХ ОБРАЗЦА, ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ ЗАКАЗЧИКОМ	
Лабораторный номер	332/1 от 08.02.2022 г.
Наименование Заказчика	ООО "НЕФТЕСИНТЕЗ"
Дата отбора пробы	08.02.2022
По акту отбора	-
Дата получения пробы	08.02.2022 15:38
Марка масла	ТКп

Сведения о средствах измерения и испытательном оборудовании: Установка для проверки трансформаторного масла СКАТ-М100, зав.№2263 свидетельство о поверке от 08.10.2021, Установка для измерения тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс 3М-3, зав.№120 свидетельство о поверке от 07.04.2021

Наименование показателя, ед.изм.	Метод испытания	Результаты анализа пробы	Погрешность результата
Пробивное напряжение при частоте 50 Гц, кВ	ГОСТ 6581-75	78,5	-
Тангенс угла диэлектрических потерь при 90°C, %	ГОСТ 6581-75	0,04	-

*Ответственность за отбор пробы несет непосредственно Заказчик

Руководитель ИЦ

Исаченко Н. А.



ВНИМАНИЕ!

В связи с участвовавшими случаями подделки и корректировки протоколов настоятельно рекомендуем проверить подлинность протокола и данных, указанных в нем, с помощью этого QR-кода или перейти по ссылке: <https://cabinet.urctad.ru/uploads/protocol/5a5e8f3e-0491-4eb4-8b84-e5ce0e907b78>